



„InfanET” Sylwester Kus  
Wiśniowa 449, 32-412 Wiśniowa  
TEL: 123-333-000, FAX: 123-333-010

Wiśniowa 9.06.2011r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostarczenie siłowni prądu stałego wraz z akumulatorami w/g specyfikacji dla „InfanET” Sylwester Kus na potrzeby realizacji **etapu I** projektu realizowanego w ramach działania PO IG 8.4

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy niżej opisanego sprzętu w ramach i na potrzeby projektu:  
Tytuł projektu: „**Radiowy szerokopasmowy dostęp do Internetu**”  
Umowa o dofinansowanie nr: **UDA-POIG.08.04.00-12-063/09-00**  
Program Operacyjny: **Innowacyjna Gospodarka**  
Oś Priorytetowa: **8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki**  
Działanie: **8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”**

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostarczenie siłowni prądu stałego wraz z akumulatorami według specyfikacji:

### SPECYFIKACJA:

#### SIŁOWNIA

Montaż w szafie **RACK 19”** o wysokości maksymalnej **2U** oraz głębokości do **40cm**  
Nominalne napięcie wejściowe: **230V AC - 3 fazowe**. (wymagana możliwość zmiany konfiguracji na 1 fazowe w razie konieczności).  
Nominalne napięcie wyjściowe: **-48V DC** (wspólny plus).  
Minimalna sprawność siłowni: **96%**.  
Minimalna ilość prostowników jakie można zainstalować w systemie: 3, w dostarczonym komplecie przynajmniej 2.  
Wymagana moc pojedynczego prostownika przynajmniej 1500W (**wymagane przynajmniej 2 prostowniki w zestawie** dla zapewnienia redundancji)  
Wymagana możliwość rozbudowy minimalnie do 6000W.  
**Wbudowany sterownik Ethernet TCP/IP do zarządzania i monitoringu (WEB / SNMP)**.  
Przystosowana do pracy w szafie zewnętrznej, temperatura pracy przynajmniej w przedziale od -30 do +60°C  
Dedykowana do zastosowania w telekomunikacji.  
Wymagany pomiar symetrii baterii.  
Wbudowany rozłącznik głębokiego rozładowania baterii RGR.  
Przynajmniej 5 automatycznych bezpieczników odbiorów DC.  
Przynajmniej 2 automatyczne bezpieczniki akumulatorów. (możliwe podłączenie przynajmniej 2 kompletów baterii)  
Stycznik odbiorów sterowany z siłowni umożliwiający zdalne odłączenie napięcia wyjściowego.  
Sygnalizacją wystąpienia awarii: zdalna i lokalna (wskazany wyświetlacz LCD)  
**Siłownia musi umożliwić bezpieczną wymianę prostowników w czasie pracy „hot-swap” bez konieczności odcinania zasilania.**

#### AKUMULATORY

**Cztery sztuki** przeznaczone **do pracy buforowej** w wyżej wymienionej siłowni.  
Napięcie nominalne akumulatora: **12V**  
Minimalna pojemność: **100Ah**  
Maksymalne wymiary: długość: 57cm, szerokość: 13cm, wysokość: 26cm.  
**Zaciski przewodów w części przedniej baterii – przystosowane dla standardu RACK.**  
Projektowana żywotność: minimum 10 lat.



Szeroki zakres temperatur pracy – praca w szafie zewnętrznej.

**Wymagania dodatkowe:**

Przewody łączące siłownie z akumulatorami - długość: 3 metry z zarobionymi końcówkami dla dostarczonych akumulatorów.

Szyny miedziane łączące dostarczone akumulatory w zestaw.

Przewody zasilania 3 fazowego AC – długości 2m.

Siłownia skonfigurowana i gotowa do pracy.

**Zawartość oferty oraz warunki ogólne:**

- 1) dane oferenta:
  - a) pełną nazwę oraz adres pocztowy,
  - b) numer wpisu do KRS lub innego właściwego rejestru (z podaniem rejestru),
  - c) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby kontaktowej;
- 2) datę sporządzenia oraz termin ważności oferty;
- 3) cenę całkowitą [PLN] netto i brutto;
- 4) warunki i termin płatności;
- 5) podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta;

**Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę, warunki serwisowe i gwarancyjne.**

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, zaproponuje oferentowi, który zostanie wybrany, dostarczenie sprzętu.

**Oferta może być złożona:**

- 1) w formie elektronicznej na adres: **biuro@infanet.pl**
- 2) w formie elektronicznej przesyłając ofertę na **FAX numer: +48 123-333-010**
- 3) w formie tradycyjnej w biurze „InfaNET” Sylwester Kus: **32-412 Wiśniowa 449**

**Termin składania ofert** mija dnia **17 czerwca 2011r.** Decyduje data dostarczenia oferty pod wskazany powyżej adres.

Niniejsze zapytanie ofertowe przesłano do potencjalnych dostawców oraz zamieszczono na stronie www „InfaNET” Sylwester Kus: [www.infanet.pl](http://www.infanet.pl)

**„InfaNET” Sylwester Kus**  
TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA  
**32-412 Wiśniowa 449**  
TEL: 123-333-000, 693-745-100  
NIP: 681-148-14-57 REG: 356895484  
[biuro@infanet.pl](mailto:biuro@infanet.pl) [www.infanet.pl](http://www.infanet.pl)

.....  
„InfaNET” Sylwester Kus