



„InfanET” Sylwester Kus  
Wiśniowa 449, 32-412 Wiśniowa  
TEL: 123-333-000, FAX: 123-333-010

Wiśniowa 22.08.2011r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostarczenie **systemu zasilania gwarantowanego 24V DC wraz z akumulatorami** w/g specyfikacji dla „InfanET” Sylwester Kus na potrzeby realizacji **etapu II** projektu realizowanego w ramach działania PO IG 8.4

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy niżej opisanego sprzętu w ramach i na potrzeby projektu:  
Tytuł projektu: „**Radiowy szerokopasmowy dostęp do Internetu**”  
Umowa o dofinansowanie nr: **UDA-POIG.08.04.00-12-063/09-00**  
Program Operacyjny: **Innowacyjna Gospodarka**  
Oś Priorytetowa: **8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki**  
Działanie: **8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”**

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostarczenie **systemu zasilania gwarantowanego 24V DC wraz z akumulatorami** według specyfikacji:

### SPECYFIKACJA:

- 1) 11 sztuk Siłownia prądu stałego +24V DC – dokładna specyfikacja pojedynczej sztuki:**  
Montaż na szynie **DIN(TH35) lub RACK 19”**  
Maksymalna wysokość elementów: **3U**  
Maksymalna głębokość elementów: **17cm**  
Napięcie znamionowe: **24V DC**  
Polaryzacja dodatnia (**wspólny minus**)  
1x zabezpieczenie AC 230V: **4A**  
1x zabezpieczenie akumulatorów: **20A**  
6x zabezpieczenie odbiorów DC: **4A**  
1x Prostownik przynajmniej **200W**  
Możliwość wyposażenia systemu w **przynajmniej 2 prostowniki** dla zapewnienia redundancji.  
**Siłownia musi umożliwiać bezpieczną wymianę prostowników w czasie pracy „hot-swap” bez konieczności odcinania zasilania.**  
Styki pomocnicze do zabezpieczeń, ewentualnie zabezpieczenia z sygnalizacją zadziałania.  
Kompensacja temperaturowa ładowania akumulatorów  
Możliwość sterowania wentylatorami z poziomu sterownika w zależności od temperatury.  
Sterownik Ethernet TCP/IP do zarządzania i monitoringu (WEB / SNMP).
- 2) 22 sztuki Akumulatory 12V – dokładna specyfikacja pojedynczej sztuki:**  
Przeznaczone do pracy buforowej w wyżej wymienionej siłowni.  
Napięcie nominalne: **12V.**  
Pojemność w temp. 20°C przynajmniej : **26Ah.**  
Wymiary maksymalne: długość 170mm, szerokość 200mm, wysokość 125mm.  
Waga maksymalna: 15kg.  
Projektowana żywotność: **minimum 10 lat.**



**Zawartość oferty oraz warunki ogólne:**

- 1) dane oferenta:
  - a) pełną nazwę oraz adres pocztowy,
  - b) numer wpisu do KRS lub innego właściwego rejestru (z podaniem rejestru),
  - c) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby kontaktowej;
- 2) datę sporządzenia oraz termin ważności oferty;
- 3) cenę całkowitą [PLN] netto i brutto;
- 4) warunki i termin płatności;
- 5) podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta;

**Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę, warunki serwisowe i gwarancyjne.**

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert zaproponuje oferentowi, który zostanie wybrany dostarczenie sprzętu.

**Oferta może być złożona:**

- 1) w formie elektronicznej na adres: **biuro@infanet.pl**
- 2) w formie elektronicznej przysyłając ofertę na **FAX** numer: **+48 123-333-010**
- 3) w formie tradycyjnej w biurze „InfanET” Sylwester Kus: **32-412 Wiśniowa 449**

**Termin składania ofert mija dnia 30 sierpnia 2011r.**

Decyduje data dostarczenia oferty pod wskazany powyżej adres.

Niniejsze zapytanie ofertowe przesłano do potencjalnych dostawców oraz zamieszczono na stronie www „InfanET” Sylwester Kus: [www.infanet.pl](http://www.infanet.pl)

**„InfanET” Sylwester Kus**

TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA

32-412 Wiśniowa 449

TEL: 123-333-000, 693-745-100

NIP: 681-148-14-57 REG: 356895484

biuro@infanet.pl www.infanet.pl

.....  
„InfanET” Sylwester Kus